

# 濮阳市自来水有限公司文件

濮水司〔2022〕63号

---

## 濮阳市自来水有限公司 新接水、一户一表改造及二次供水管理办法

为切实加强城市供水管网施工及技术管理，确保城市供水管网建设质量，进一步提升城市供水管网精细化管理水平，制定本办法。

### 一、工作职责

1. 市场发展部负责发展新用户及二次供水管理的牵头协调工作，管网运行部负责户表改造的牵头协调工作。
2. 管网运行部负责对发展的新用户、户表改造及二次供水进

行监督，并参加竣工验收。

3. 营业处是验收接收单位，负责立户建档工作。

4. 水质监测中心负责管网冲洗的实施与水质检验工作。

5. 水表鉴定中心负责对工程所用水表进行检定。

## 二、发展新用户及一户一表改造管理

1. 用户填写《水电气暖通联合报装申请表》，申请内容包括：项目名称、项目地址、需求项目、企业代码等内容。

2. 工程设计、预算。收到用户报装申请后，责任部门会同施工单位 0.5 个工作日内到现场勘查。若具备接水条件（暂不具备接水条件予以解释说明），1 个工作日内完成施工图纸和工程预算。

3. 确定接水方案后，责任部门通知施工单位与公司签订建筑区划红线外施工合同，合同存档并开据《施工许可通知单》，《施工许可通知单》在管网运行部备案，施工单位按合同要求日期开工。1 日内开工建设（签订施工合同时须注明关于该项目的项目经理或技术负责人）。

4. 工程施工期间，管网运行部负责对施工单位的施工质量及施工进度进行监督检查。施工单位必须按照图纸施工、未经公司正式批准不得变更、竣工图必须依据设计与变更单，否则不能签字。如发现私自转包且无技术人员现场管理，报告公司领导后进

行处理（发现一次罚现金 500 元）。如未按合同工期完工（包括整理竣工图及竣工资料时间）每逾期一天，罚金 100 元。

5. 施工单位竣工后 1 个工作日内将竣工图纸及竣工资料报责任部门进行审核。审核通过后责任部门组织相关部门验收。验收不合格的，须当场指出存在问题，并当场形成书面意见，施工单位要按期整改，并按上述要求重新组织正式验收；验收合格相关部门当场签完验收意见，立户建档。

6. 营业处要严格把好质量关，始终坚持“不验收不通水、不合格不通水、验收合格立即通水”的原则。凡未按程序要求无施工许可证擅自开工、未经验收擅自通水的，责任部门不得组织验收、营业处不得接管。

7. 验收标准和内容：按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及公司内部有关规定执行（如管材、阀门、倒流防止器、胶圈、胶垫等，表井的尺寸、深度、防盗阀的品牌等）。

验收内容：一是工程竣工图纸及竣工资料按河南省建设厅市政工程竣工资料要求执行。二是现场通水测试，高峰时段的顶层水压测试结果。

8. 装表通水后半月内择高峰时段，由责任部门组织营业处、

施工单位及水质检测中心参加，测试小区水压及顶层用水是否达标（水质、水压），并记录在案。

9. 标准层（3.0 米以内）6 层（且 6 层顶板黄海标高不超过 70m）以上用户原则上不予直接供水，7 层以上含 7 层需二次加压。

【小高层及高层建筑，直接供水按标准层 5 层（且顶板黄海标高不超过 67m）以上用户原则上不予直接供水，经二次加压供水】

### 三、二次供水管理

按照《濮阳市城市供水管理办法》及《二次供水的技术规程》的有关规定，新建、改建、扩建的建设工程，用水水压、水量要求超过供水管网的供水能力时，应当设置二次供水设施。

建设单位在提交用水申请时必须写清二次供水情况并提交二次供水设计资料，按照国家、省、市的有关规定，经公司责任部门审查后提出审查意见，建设单位必须就审查意见进行答复和承诺，并在二次供水设施设计建设过程中得以落实。

使用城市公共供水的二次供水设施应当设置足够调蓄容量的储水设施，避开供水高峰时段向储水设施蓄水，以保证连续供水。

为了保证二次供水设施不影响或少影响直接供水用户，二次供水的接引管原则上不得在小于 DN300 的供水管道上开口接水

(若二次供水小区用水量较大,视情况二次供水的接引管不得在小于 DN400 或更大的供水管道上开口接水),并在接引后的供水管线上加装减压阀(阀后压力设定不低于 0.22Mpa 并可调)。减压阀后应加装远传压力表,并能实时远传公司调度室(每 10 分钟传输一次),以便实时监控。

使用城市公共供水的用户,需新建、改建、扩建二次供水设施的,建设前未向城市供水企业申请,或未经城市供水企业审查同意,建设后未经供水企业验收,不得擅自与城市公共管道直接连通。

经相关单位验收合格的二次供水设施,建设单位应当进行清洗、消毒,经依法认证的水质检测机构检测合格后,由卫生行政主管部门办理卫生许可并向城市公共供水企业提供技术资料,按照要求采取安全保护措施后方可投入使用。

本办法自下发之日起执行。



... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...



濮阳市自来水有限公司办公室 2022年9月30日印发